



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8 (4855) 222-112, 8 (4855) 222-198 факс 8 (4855) 222-011;

E-mail: ond rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 18 » октября 2018 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 285

В период с 17.10.2018 года по 18.10.2018 года на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Васильева А.Г. №285 от 26.09.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" по адресу: 152935, Ярославская область, город Рыбинск, улица Бабушкина д.11 проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 16/1/1 (09) от 19.02.2018 года в отношении муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №28 им. А.А. Суркова (далее по тексту – МОУ СОШ №28) (юридический адрес: 152925, Ярославская область, город Рыбинск, улица Бабушкина, д.11 ИНН 7610040381, ОГРН 1027601119831), объект защиты относится к категории высокого риска).

Продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор МОУ СОШ №28 Шальнова Ольга Николаевна 26.09.2018 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна, государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна.

При проведении проверки присутствовал: Директор МОУ СОШ №28 Шальнова Ольга Николаевна

В ходе проведения проверки установлено: МОУ СОШ №28 занимает здание, расположенное по адресу: г. Рыбинск, ул. Бабушкина д.11 на основании свидетельства о государственной регистрации права от 30.08.2011 года 76-АБ 358862. Документы основания: Приказ директора Департамента недвижимости администрации городского округа город Рыбинск от 28.06.2007 №41-06/02-437 «О закреплении имущества на праве оперативного управления», Приказ Департамента недвижимости администрации городского округа г. Рыбинск от 04.07.2011 №41-06/08-523 «О внесении изменений в приказ от 28.06.2007 №41-06/02-437», акт приема-передачи (передаточный акт), заключили Департамент недвижимости администрации городского округа город Рыбинск, и муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова от 05.07.2011. Согласно Техническому паспорту инвентарный №00225 по состоя-

нию на 02.10.2009 года на здание, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д.11, строение представляет собой трех этажное здание 1968 года постройки общей площадью 4047,9 кв.м., II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая рулонная, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Класс функциональной пожарной опасности зданий Ф 4.1. Здание находится в районе выезда ФГКУ «2-ОФПС по Ярославской области» ПСЧ-10 (в нормативном радиусе прибытия пожарных подразделений в соответствии ст. 76 ФЗ-123). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, пригодное для проезда пожарной техники. Помещения МОУ СОШ №28 оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. На момент проведения проверки система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей находятся в работоспособном состоянии. Заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией при пожаре (Договор №17 от 30 декабря 2017 года с ИП Лебедевым Г.Б.) (представлены: Акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 11.12.2018 года ИП Лебедев Г.Б., Акт замера уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре от 11.12.2017 года ИП Лебедев Г.Б.). Здания оборудованы радиоканальной системой передачи извещений о пожаре, которая на момент проверки находится в работоспособном состоянии, обслуживается в соответствии с договором №27-МТ от 09.01.2018 года ЯОО ООО ВДПО (представлен Акт проверки работоспособности радиоканальной системы от 31.01.2018 года ЯОО ООО ВДПО). Имеются первичные средства пожаротушения в количестве 28 шт. В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, имеется эвакуационное (аварийное) освещение. Руководителем и ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (представлено удостоверение №632 от 22 февраля 2017 года, выданное Шальной О.Н, удостоверение №473 от 14 февраля 2018 года, выданное Карнауховой Л.А., удостоверение №2080 от 24 апреля 2015 года, выданное Зайцевой Н.Е., представлено удостоверение №1662 от 26 апреля 2017 года, выданное Воронкову И.А, на учебных курсах ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации Профит»). На объекте, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 16/1/1 (09) от 19.02.2018 года исполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

### Прилагаемые документы: -

Государственный инспектор города Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна

« 18 » октябрь 2018 года

  
(подпись) М.П.

Государственный инспектор города Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна

« 18 » октябрь 2018 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

ознакомлена директор ООО "Сибирь"

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)