



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 29 » апреля 2015 г.

(дата составления акта)

15 часов 40 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 232

В период с 28 апреля 2015 года по 29 апреля 2015 года по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул.Бабушкина, 11 на основании распоряжения № 232 от 24.04.2015 года главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Фролова Д.Н., в исполнении поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 09.02.2015 г. №АХ-П4-733, проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А.Суркова (Далее по тексту МОУ СОШ №28 им.А.А.Суркова) расположенного по адресу: 152925, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Бабушкина, 11, а именно помещения №№ 2, 4, 6, 8, 70, 54, 55, 56, 44, 45 согласно перечню лагерей с дневной формой пребывания (с обозначением номеров помещений согласно экспликации технических паспортов) Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск №053-01-23/290 от 13.04.2015 года. (юридический адрес: 152925, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Бабушкина, 11 ОГРН 1027601119831 ИНН 7610040381).

Продолжительность проверки: с 12 ч. 15 мин. по 13 ч. 35 мин. 28.04.2015 года; с 11 ч. 10 мин. по 11 ч. 45 мин. 29.04.2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор МОУ СОШ №28 им. А.А. Суркова Шальнова Ольга Николаевна, получено лично 27.04.2015 года в 11 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Груздев Павел Александрович.

При проведении проверки присутствовал: директор МОУ СОШ №28 им. А.А. Суркова Шальнова Ольга Николаевна.

В ходе проведения проверки установлено:

МОУ СОШ №28 им. А.А.Суркова представляет собой здание сложной архитектурной формы, состоит из двух корпусов: двухэтажного и трёхэтажного, соединённых двухэтажным переходом. Год постройки - 1968. Подвальное (техническое) помещение – отсутствует. Здание электрифицировано, отопление центральное водяное. Стены здания кирпичные, перегородки кирпичные, деревянные оштукатуренные. Перекрытия железобетонные. Кровля – плоская, рубероид. Здание относится к классу Ф 4.1 по функциональной пожарной опасности. Здание обо-

рудовано системой пожарной сигнализации, системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует.

В трёхэтажном корпусе МОУ СОШ №28 им. А.А.Суркова разработаны и вывешены на этажах планы эвакуации людей в случае пожара в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2002. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа. На момент проведения проверки установки пожарной автоматики находятся в работоспособном состоянии. Проведена проверка технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией с замером уровня звукового сигнала. Заключен договор на обслуживание установок пожарной автоматики (ИП Лебедев Г.Б.). В здании школы имеются первичные средства пожаротушения. Здание оборудовано эвакуационным (аварийным) освещением.

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Губзев П.А.

(подпись)

«29» апреля 2015 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор МОУ СОШ №28 им. А.А. Суркова Шальнова Ольга Николаевна

«29» апреля 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)